高压电气设备的巡视安全技术操作规程

1、巡视高压设备时，不得移开或越过遮拦。

2、雷电天气，需要巡视室外高压设备时，必须和高压设备保持 10 以上距离。

3、高压设备发生接地故障时，任何人在未使用绝缘用具前不得接近故障点，远离故障点的距离为：4——5 米以外，室外 8——10 米以外。