水泵工安全操作规程

1.值班人员不得擅离工作岗位或做与工作无关的其他任何事情。

2.新来人员未掌握各项规程和制度以前，必须有老师傅在场指导。

3.设备起动前，应进行必要的检查。定期检查电气设备的绝缘情况。

4.设备运行中，值班人员应仔细倾听设备声音，观察压力表、电流表、电压 表和指示灯等是否正常。

5.设备运行中，不得进行危及安全的任何修理。

6.临时停机，值班人员不得离开现场，并应关闭总电流等候电来。

7..严禁站在有水的地方或潮湿地方推电门，闸门应明显标志出开关方向。

8.压力表每半年或一年要检查校验一次，停机时压力表应指向零位，如发生不正常情况要及时修复或更换。

9.无水时不得关闭阀门开泵，叶轮不得反向转动。

10.水泵房内应该保持清洁，如有油类等物质应及时清除。

11.电炉水泵工应经常检查水池是否有足够的水量，经常检查电炉的冷却水的出水温度。