天然气调压站工操作规程

1、运行值班人员必须坚持岗位，不得擅离职守。任何时候值班人员不得少于二人。

2、非工作人员，禁止入内。

3、值班人员必须熟悉站内管道输入和输出的各种闸阀使用、维护保养。

4、值班人员要了解各单位使用情况，每半小时观察气量和压力是否处于正常，每隔二小时按站内工艺流程巡回线路检查一次。

5、做好压力和流量记录，调整好各种管线的压力，不能保持压力时，应立即与调度室联系，对生产单位用气应逐步适当减压。

6、调压站周围 20 米以内，不得有明火，严禁用铁器敲打管道，以免引起火花。如有特殊情况需动火时，必须经车间批准发给动火证，方可动火。

7、储备一定量的消防器材，设专人负责，定期更换，保证灵敏好用。

8、天然气管道附近 30 米内禁止堆放易燃易爆物品。

9、调压站内禁止吸烟。入口处挂上“禁止烟火”的警示牌。

10、每月至少进行一次安全检查，对查出隐患和问题必须及时处理。

11、经常保持站内通风良好，地面清洁。

12、检修时，应将地面上敷上橡胶垫，使用的工具应抹上黄油，以免发生火花。

13、在泄漏较为严重的室内，如要进行检查时，必须戴上防护面具，并且应有一人监护。